

# 襄阳市中心医院施工材料要求

为保证工程用材质量，我院要求工程项目主材须不低于以下参考品牌档次及技术参数要求，具体参考品牌及技术参数如下：

## 一、材料参考品牌

### (1) 电线电缆品牌

飞鹤(武汉二厂)、上海红旗、上海浦东

### (2) 网线品牌 (6类非屏蔽双绞线、cmx 低烟无卤)

安普、德特威勒、TCL 罗朗格

### (3) 开关、插座品牌

西门子、西蒙、松下

### (4) 断路器品牌

施耐德、西门子、松下

### (5) 供、排水管材管件品牌

伟星、金牛、日丰

### (6) 灯具品牌

欧普、雷士、飞利浦

### (7) 卫生洁具品牌

东鹏、箭牌、安华

### (8) 空调机组、风机盘管等品牌

约克、麦克维尔、特灵、南京天加、美的

(9) 橡胶卷材地板品牌

诺拉、阿姆斯壮、得嘉

(10) 医用钢质门品牌(含门套、观察窗、合叶、锁)

欧尼克、诺沃芬、格满林、霍曼、马斯德克

(11) 消防器具品牌

金枪鱼、泰科、海湾

(12) 五金件品牌

汇泰龙、顶固、坚朗

(13) 墙面基层板品牌

中材宜昌、瑞士珍珠、广东挨特尼特

## 二、材料技术参数

### ▲饰面板要求:

- 1) 材质: 天然矿物质(三水合氧化铝)为主要成份, 加上甲基丙烯酸甲酯, 再揉合颜料(5%)
- 2) 巴氏硬度: PMMA类 A级 不小于65
- 3) 耐磨性(g):  $\leq 0.6$
- 4) 耐污染性: 污染值总和 $\leq 64$
- 5) 冲击韧性( $\text{kJ}/\text{m}^2$ ):  $\geq 4.0$
- 6) 弯曲强度(MPa):  $\geq 40$ , 弯曲弹性模量(GPa):  $\geq 6.5$
- 7) 放射性核素: 内照射指数 $\leq 1.0$ , 外照射指数 $\leq 1.3$