

襄阳市中心医院施工材料要求

为保证工程用材质量，我院要求工程项目主材须不低于以下参考品牌档次及技术参数要求，具体参考品牌及技术参数如下：

一、材料参考品牌

(1) 橡胶卷材地板品牌

诺拉、阿姆斯壮、得嘉

(2) 医用钢质门品牌(含门套、观察窗、合叶、锁)

欧尼克、诺沃芬、格满林、霍曼、马斯德克

(3) 五金件品牌

汇泰龙、顶固、坚朗

二、材料技术参数

1、钢质门技术参数如下：

1) 材质：采用优质冷轧热镀锌钢板（含锌量不少于 80 克/平方），品牌：宝钢、首钢、鞍钢

2) 门扇：厚度 40mm，钢板基材厚度 0.7mm；门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，具有防松脱的功能，整个门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度。同时既美观又利于清洁；内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，使门体坚固且轻便灵活，并完全隔绝潮湿空

气的锈蚀。高强度蜂窝纸品牌：荷力胜、贝芯、亨利康。

3) 门框：钢板基材厚度 1.5mm，门框为整板折弯制作工艺（一体式门框），横竖框 90 度角拼接。门框三边设置 R 型减震密封条，密封条必须采用三元乙丙橡胶材料，无胶物理镶嵌，并易更换，不得为粘结。

4) 表面处理：采用喷涂设备进行静电喷涂，涂料厚度 $\geq 65\mu\text{m}$ ，要求具有防尘、抑菌，喷塑面平整，无裂纹、无起泡现象。聚酯粉末品牌：阿克苏诺贝尔、老虎、PPG。

5) 玻璃视窗：玻璃采用 6mm 透明钢化玻璃，视窗边框为铝质材料，表面采用阳极氧化处理，斜面 45 度拼接，表面无螺丝外露，外观平整光滑，不容易堆积灰尘，便于消毒清洁，有较强的视觉感。卫生间通风百叶选用尼龙材质，防潮耐腐蚀，便于拆卸清洁。

6) 合页、锁具：采用 304 不锈钢材质，病房锁具选用同芯锁，卫生间选用卫浴锁，五金品牌必须选用欧标。

7) 隔声性能：空气声隔声性能内门达到四级 35dB

8) 气密性能 7 级；门耐软重物撞击性能 5 级；耐垂直载荷性能 4 级；抗静扭曲性能 4 级；启闭力 4 级；抗风压性能 5 级

9) 钢质门反复启闭次数不小于 10 万次