

襄阳市中心医院施工材料要求

为保证工程用材质量，我院要求工程项目主材须不低于以下参考品牌档次及技术参数要求，具体参考品牌及技术参数如下：

一、材料参考品牌

(1) 疏散指示牌、应急照明灯

敏华、劳士、振辉、光世界

(2) 电线电缆品牌

飞鹤(武汉二厂)、上海红旗、上海浦东

(3) WDZN-RVS-2*1.5信号线品牌

远东电缆、德力西、东一江

(4) 消防器具品牌

金枪鱼、泰科、海湾

(5) 五金件品牌

汇泰龙、顶固、坚朗

二、材料技术参数

1、应急照明灯技术参数如下：

1) 采用超高亮LED发光，表面亮度 $\geq 15\text{cd}/\text{m}^2$ 。

2) 采用免维护镍镉电池组，应及时间 $\geq 90\text{min}$ 。

3) 应急转换时间 $\leq 0.2\text{S}$ ，具有完善的过充、过放电保护功能。

2、疏散指示灯技术参数如下：

- 1) 采用超高亮LED发光，表面亮度 $\geq 15\text{cd}/\text{m}^2$ 。
- 2) 采用免维护镍镉电池组，应及时间 $\geq 90\text{min}$ 。
- 3) 应急转换时间 $\leq 0.2\text{S}$ ，具有完善的过充、过放电保护功能。

4) 采用优质铝材、金属喷塑。

3、不锈钢消火栓箱技术参数如下：

- 1) 材质：采用 304 不锈钢材质，钢板基材厚度 1.2mm；
- 2) 合页、锁具：采用 304 不锈钢材质。