

东津院区急诊ICU空调室外主机更换  
项目 工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日

东津院区急诊ICU空调室外主机更换  
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：            年    月    日

复核时间：            年    月    日

# 总 说 明

工程名称： 东津院区急诊ICU空调室外主机更换项目

第 1 页 共 1 页

## 编制依据：

- 1、建设单位提供的工程量清单；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、根据《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》（厅字[2019]637号）；
- 4、根据《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）；
- 5、根据《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办[2019]93号）规定，增值税税率为9%；
- 6、人工费调整参照《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（厅头[2021]2263号）；
- 7、根据《财政部关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》（财税〔2018〕4号），取消工程排污费；
- 8、材料价格采用的《襄阳建设工程价格信息》（2023年第十期），部分材料采取市场询价；
- 9、确定工程造价的其他相关资料

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区急诊  
ICU空调室外主机更  
换项目

工程名称：东津院区急诊ICU空调室外主机更换项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中 暂估价
		整个项目				<b>B21224200002177</b>	
1	03B001	风冷模块机组拆除	1. 风冷模块机组拆除 2. 规格型号: 约克, 制冷量: 100KW	台	1		
2	011612001001	管道拆除	1. DN65水管拆除、橡塑保温管壳 2. 橡塑保温管壳B1级厚度=30mm	m	1		
3	03B002	对夹蝶阀拆除	1. DN65对夹蝶阀拆除	个	2		
4	03B003	橡胶软接头拆除	1. 橡胶软接头拆除	个	2		
5	011612002001	不锈钢表盘式压力表拆除	1. 不锈钢表盘式压力表拆除 2. 0-1.6MPa, 带标弯及旋塞阀	个	2		
6	011612002002	不锈钢表盘式温度计拆除	1. 不锈钢表盘式温度计拆除 2. 0-100℃, 带丝头	个	2		
7	030701003001	空调器	1. 名称: 风冷模块机组新增 2. 制冷量: 130KW	台	1		
8	031001001001	镀锌钢管	1. 热镀锌钢管 2. 规格、压力等级: DN65	m	2		
9	031001001002	镀锌钢管	1. 热镀锌钢管 2. 规格、压力等级: DN20	m	2		
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温管壳 2. 绝热厚度: B1级厚度=30mm	m <sup>3</sup>	0.2		
11	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 铝皮保护层 2. 厚度: 0.5mm	m <sup>2</sup>	1		
12	030703004001	对夹蝶阀	1. 名称: 对夹蝶阀 2. 规格: DN65	个	2		
13	031003010001	软接头(软管)	1. 橡胶软接头 2. 规格: DN65	个	2		
14	030701010001	过滤器	1. 名称: 全铜Y型过滤器 2. 规格: DN65	台	1		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称: 不锈钢表盘式压力表 2. 型号: 0-1.6MPa, 带标弯及旋塞阀	台	2		
本页小计							



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区急诊ICU空调室外主机更换项目 标段：东津院区急诊  
ICU空调室外主机更  
换项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030601001001	温度仪表	1. 名称:不锈钢表盘式温度计 2. 型号:0-100℃, 带丝头	支	2			
17	031003013001	水表	1. 水流开关 2. 型号、规格:DN20	组	1			
18	040801024001	控制器	1. 名称:主机液晶控制器 2. 弯头、木马、支架等	台	1			
19	030502005001	双绞线缆	1. 名称:控制线 2. 规格:RVSP-3*1.0	m	1			
20	030411001001	配管	1. 名称:控制线配管 2. 规格:JDG φ20	m	5			
21	011703001001	垂直运输	1. 吊车	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：东津院区急诊  
ICU空调室外主机更  
换项目

工程名称：东津院区急诊ICU空调室外主机更换项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东津院区急诊ICU空调室外主机更换项目
标段：东津院区急诊  
ICU空调室外主机更  
换项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东津院区急诊ICU空调室外主机更换项目

标段：东津院区急诊ICU空调室外主机更换项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

标段：东津院区急诊  
ICU空调室外主机更  
换项目

工程名称：东津院区急诊ICU空调室外主机更换项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。